

ЖЕЛЕЗОБЕТОН 5

Открытое акционерное общество
«Железобетон 5»

ИНН 2724006226
КПП 272401001

т/ф: +7 4212 59-06-60
т/ф: +7 4212 59-06-67
gbi5@mail.ru

680032
Целинная ул., 2в
Хабаровск, Россия

Паспорт № 3383 от 14.10.2014г.

Выдан	ЗАО «ЭГС»
Наименование изделий	Фундаменты опор высоковольтных линий
Марка и число изделий	Ф 5 - А (9 шт.)
Номера изделий / номер партии	2531,2532,2495,2487,2790,2406,2419,2421,2851
Дата изготовления	С 09.01.2014г.
Отгрузка	Вагон № 61416863
Вес	6,25 т.
Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте	B30; R _T =40 МПа;
Отпускная и передаточная прочность бетона	R _{отп} =100%; R _T =40 МПа; R _ф = 40 МПа
Марка бетона по морозостойкости	F 200
Марка бетона по водонепроницаемости	W 6
Марка стали закладных деталей	ВСтЗ по ГОСТ 380-2005
Вид антикоррозийного покрытия	Горячие цинкование по ГОСТ 9.307-89 (не менее 100мкм)
Гидроизоляция	
Категория лицевых поверхностей, предназначенных под отделку	A6
Обозначение стандарта, технических условий или рабочей документации	ГОСТ 13015-2012, Серия 3.407-115

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-90) достигает требуемой прочности соответствующей проектной марке в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделия.




подпись

Харитонов В. А.

фамилия

КОПИЯ ВЕРНА
МАСТЕР СМР МАХАНЬКОВ