



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**Трубинный завод СУБГАЗАППАРАТ**

ОГРН 1127232060171 ИНН/КПП 7203286051/720301001  
625059, г. Тюмень, Великанский тракт, 6 кп.

Тел. : (3452) 215-220  
Факс : (3452) 215-221



Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)

### Паспорт качества №96-14/

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE83.H14027  
Срок действия с 24.10.2013 по 23.10.2016

Условное обозначение

**Переход ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 110x63 SDR11  
СТО 73011750-002-2009**

№ партии:

35-14-T4096

Дата изготовления:

Апрель 2014г

Размер партии, шт:

500шт

Марка сырья:

HE3490-IM

№	Наименование показателя	Знач. показателя по НД	Значение показ. фактическое
1	Внешний вид	Соответствие контрольному образцу	соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	$110^{+0,7}$ ; $63^{+0,4}$	110,4; 63,4
3	Толщина стенки, мм	$10^{+1,1}$ ; $5,8^{+0,7}$	10,2-10,9; 5,8-6,1
4	Овальность, мм	1,7; 0,9	0,2; 0,1
6	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C, час. не менее	При начальном напряжении 12,4 МПа: 100ч	выдерживает
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C, час. не менее	При начальном напряжении 5,4 МПа: 165ч	выдерживает
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C, час. не менее	При начальном напряжении 5,0 МПа: 1000ч	выдерживает
9	Термостабильность при 200°C, мин. не менее	20	соответствует
10	Изменение внешнего вида после прогрева при температуре 110°C	Размеры трещин, расслоений вздутий не должны превышать 20% толщины стенки.	Без изменений внешнего вида

Рег. № УП-008742

Гарантийный срок-пять лет со дня изготовления.

Условия и срок хранения: по ГОСТ 15150(раздел 10) в условиях 5. Допускается хранение в условиях 8 сроком не более 6 мес.

Заключение ОТК: Качество Деталей соединительных соответствует ГОСТ Р 52779-2007

Мастер контрольный

Ахметшина Р.А.

28.04.2014г.

Дата отгрузки:

Объем поставки

Действителен со штампом ОТК



КОПИЯ ПЕРНА