



Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г, Хабаровск  
г.Хабаровск пр-т 60 лет Октября 8



**Паспорт качества  
№ 14 238**

**Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна марки "БАЗАЛИТ"  
Базалит Венти-В**

ТУ 5769-020-00287220-2010 изм. №1

Дата изготовления	16.09.18	Длина, мм	1000
Номер партии	14 238	Ширина, мм	500
Количество, м <sup>3</sup>		Толщина, мм	50

**Физико-механические показатели**

№	Наименование показателей	ТУ	ФАКТ
	Содержание органических веществ по массе, не более, %	3,5	2,4
	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	100-125	107
	Влажность, по массе, не более, %	0,5	0,2
	Водопоглощение по объему, не более, %	1,5	1,3
	Прочность на сжатие при 10% деформации, КПа	20	21,7
	Сорбционная влажность (гигроскопичность) за 24 часа, по массе, не более, %	2	1
	Предел прочности на отрыв слоев, Не менее, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	4	5
	Прочность на сжатие при 10 % деформации после сорбционного увлажнения, не менее, КПа	16	17,4
	Теплопроводность при 25 град С, не более, Вт/(мК)	0,036	0,035
	Водопоглощение при частичном погружении, по массе, не более, %	10	5

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Подпись, штамп)



**Заключение: Продукция соответствует ТУ 5769-020-00287220-2010 изм. №1**

Изделия применяют в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил или проектной документации. До проведения работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений и до проведения монтажно-изоляционных работ промышленного оборудования и трубопроводов изделия должны находиться в упакованном виде в условиях, исключающих их увлажнение и механическое повреждение.