

## Технический паспорт №153

Выдан 22 марта 2018 г.

Наименование изделий: Блок фундамента Ф13- F

Марка и число изделий: Ф 13-F –6 шт.

Дата изготовления изделий: 06.03.2018 - 12.03.2018

Класс бетона (марка бетона по прочности) B20 (M250)

Отпускная прочность бетона, %: 70%

Требуемая отпускная прочность бетона, МПа: 18,0

Фактическая отпускная прочность бетона, МПа: 18,5

Марка бетона по морозостойкости: F300

Марка бетона по водонепроницаемости: W6

Удельная эффект. активность естествен. радионуклидов:  $A_{эфф}=58,75\pm 7,6$  Бк/кг

Категория лицевых бетонных поверхностей, предназначенных под отделку: A6

Номер серии и выпуска рабочих чертежей: шифр 2119 РЧ.в1-1

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180 – 2012) достигает требуемой прочности, соответствующей проектному классу в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий B20

Мастер ОТК

  
\_\_\_\_\_ Щетинина Т.А.

Технолог

  
\_\_\_\_\_ Григоренко В.И.

