



Код ОКП 34 4991

По общим вопросам обращайтесь:

АО «Электросетьстройпроект»

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд д.1, стр.36

Телефон: +7(495) 727-43-43, факс: +7(495) 234-71-08

E-mail: info@essp.ru

По вопросам приобретения нашей продукции,

обращайтесь к торговому представителю:

ООО «Торговый дом «Электросетьстройпроект»

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36

Телефон: +7(495) 234-71-20, факс: +7(495) 727-43-71

E-mail: td@essp.ru

За технической поддержкой обращайтесь:

ЗАО «Научно-технический центр «Электросети»

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 36

Телефон: +7(495) 234-71-19, факс: +7(495) 234-71-19


E-mail: ntc@essp.ru

www.essp.ru

Зажим натяжной спиральный

НС-15,4/11П-02(К-70)

П А С П О Р Т



1. Назначение

Зажим натяжной спирального типа предназначен для анкерного крепления неизолированных проводов на опорах воздушных линий.

2. Технические характеристики:

Марка провода (троса)	АС 70/72
Диаметр провода (троса), мм	15,4
Прочность заделки, кН	92
1. Силовая спираль:	
Диаметр проволоки, мм	4,6
Длина силовой спирали, мм	1400-1425
Масса силовой спирали, кг	2,37
Направление навивки спирали	правое
Кол-во спиралей	12(проклейка с абразивом)
Проволока	стальная с покрытием из Al
2.Протектор	
Диаметр проволоки, мм	2,8
Длина протектора, мм	2200-2210
Масса протектора, кг	1,86
Направление навивки спирали	левое
Кол-во спиралей	4+4+4+4(прокл. с абразивом)
Проволока	оцинкованная

Монтаж зажима осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

3. Комплектность

В комплект поставки зажима входят:

- силовая спираль;
- протектор;
- коуш К-70 .

4. Условия транспортирования и хранения

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям группы 2 по ГОСТ 15150.

Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в данном виде транспорта.

5. Срок эксплуатации

Срок эксплуатации зажима - 40 лет

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями в течение - 60 мес.

7. Свидетельство о приемке

Натяжной зажим спирального типа НС-15,4/11П-02(К-70) соответствует техническим условиям ТУ 3449-002-27560230-06 и признан годным к эксплуатации.

Отметка о приемке (штамп ОТК):

Дата изготовления: « 07 » 05 2018 г.

