



АО "Цветлит"
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Провод марки ПуВ 1x10 Б 450/750В ТУ 3594-007-46671337-2016

Паллета 1237

Партия 6Ч4-3488-100

Вес нетто 81,9 кг

Длина 900 м

Вес брутто 95,9 кг

Провод испытан и соответствует требованиям ТУ: ТУ 3594-007-46671337-2016

Испытания произвел: Левшанова Е.И.

Штамп ОТК

Дата 29.10.2018.





АО «ЦВЕТЛИТ»

Протокол электрических испытаний

Провод марки ПуВ 1х10 Б 450/750В
Партия 6Ч4-3488-100
Паллета 1237

ТУ 3594-007-46671337-2016
Длина 900 м
Вес нетто 81,9 кг

№ п/п	Измеренный параметр	Норма по ТУ 3594-007- 46671337-2016	Факт	Результат проверки кабеля
1.	Электрическое сопротивление токопроводящих жил, не более (Ом/км)	2,1	2,09	Соотв.
2.	Испытание напряжением частотой 50 Гц, кВ	2	2	Соотв.

Провод испытан и соответствует требованиям ТУ: ТУ 3594-007-46671337-2016

Испытания произвел: Левчанова Е.И.

Дата 29.10.2018.

Штамп ОТК

